

Syndicat de communes Service des eaux TLN
Twann-Tüscherz, Ligerz, La Neuveville
Dorfgasse 22, 2514 Ligerz
Tél. 032 315 51 82
info@tln-aqua.ch
www.tln-aqua.ch



Information : Assurer l'hygiène dans des installations d'eau potable temporairement inutilisées à l'intérieur de bâtiments durant la pandémie Covid-19

SSIGE - 17 avril 2020

Chères consommatrices, chers consommateurs

En application des mesures de prévention des infections au coronavirus en mars 2020 des écoles, centres sportifs, piscines, hôtels, restaurants et autres bâtiments ont dû être fermés ou leur utilisation fortement réduite.

Le coronavirus ne peut pas être transmis par l'eau potable. Cependant, les conséquences de la crise du coronavirus comportent des risques indirects pour l'eau potable et ceux qui la consomment. Lorsque l'exploitation conforme à sa destination des systèmes de distribution d'eau potable ne peut pas être assurée pendant plusieurs semaines, la stagnation prolongée de l'eau potable augmente le risque de légionnelles ainsi que d'une prolifération excessive d'autres microorganismes.

Maintien de l'exploitation conforme à sa destination

Tous les 3 jours, tous les robinets du bâtiment doivent être ouverts l'un après l'autre et de préférence de bas en haut : il faut alors laisser couler l'eau chaude et froide présente dans les conduites pendant au moins 30 secondes. La pompe de circulation doit fonctionner en continu pendant ce temps. Il faut éviter de couper l'alimentation en énergie. Le refroidissement du matériel d'installation peut entraîner des défauts d'étanchéité des joints des conduites et donc des dégâts d'eau.

Remise en service

Lors d'une remise en service, il faut laisser couler l'eau de tous les robinets au moins jusqu'à l'obtention d'une température constante. Il est important ici d'ouvrir simultanément plusieurs robinets pour assurer un courant suffisamment fort dans les conduites de distribution. Le rinçage se déroule séparément aussi bien pour l'installation d'eau froide que d'eau chaude. Il faut éviter ici la formation d'aérosols.

Vous pouvez trouver de plus amples informations sur notre site internet ainsi que dans les différentes communications des séances du comité.

Meilleures salutations
Le syndicat de communes Service des eaux TLN

Vos représentants du TLN : Stephan Caliaro (Twann), Philipp Martin (Twann-Tüscherz), Stefan Pfister (Ligerz), Thomas Stämpfli (Ligerz), Roland Matti (La Neuveville) et Luca Longo (La Neuveville)